CEMENTERIO DE "SAN JUAN BAUTISTA"

CT1

CT2

CT3

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

PRISMA NE - 1.1
9 Ø 200

Circuitos en Media Tensión 18/30 Kv Al 3X1X240 mm2

CIRCUITO SE 1 | CIRCUITO OE-1

CIRCUITO NE-1 | CIRCUITO NO-1

PRISMA NE - 1.1.2
9 Ø 200

9 Ø 200

67.09 | 67.18 | 67.23 | 66.96 | 66.59 | 66.72 | 65.09 | 65.33 | 66.72 | 65.30 | 60.52

LEYENDA ELECTRICIDAD MEDIA TENSIÓN

- RED DE MEDIA TENSIÓN PREVISTA POR EL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE PALMA DEL RÍO, FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
- ARQUETA NORMALIZADA TIPO A-2
- ARQUETA NORMALIZADA TIPO A-1
- RED DE MEDIA TENSIÓN PROYECTADA EN PLAN PARCIAL
- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTADO

N

Escala Gráfica

0 10 20 30 40 50

APROBACIÓN PROVISIONAL

Arquitecto: VÍCTOR M. DÍAZ HUERTA

PLAN PARCIAL SECTOR TERCIARIO SUS/NE-3.

NORESTE-3 P.G.O.U. PALMA DEL RIO (CÓRDOBA)

Promotor: AGRÍCOLAS "EL LINO" S.L.

Plano: ORDENACION

ESQUEMA DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN

Fecha: MAYO 2010

Escala: 1:1000

Plano nº: O-11

VICTOR DIAZ ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P. C/ Ronda de los Tejares, 21, 6º. -CORDOBA- 14008 Tfno. 957 47 62 77 y Fax. 957 47 62 02 email: victor.diaz@coacordoba.net